



POROČILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE IZ JAVNIH VODOVODOV BRODE, LOM - ZAKOBILJEK IN SOVODENJ ZA LETO 2023

Zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in skladna (Uredba o pitni vodi, Uradni list RS, št.: 61/2023 - 1. člen). Upravljevec mora izvajati notranji nadzor po načelih HACCP sistema za vodovode. Del HACCP dokumentacije je letni plan odvzemov vzorcev pitne vode za posamezen vodovod. V letu 2023 je bilo v okviru notranjega nadzora skupaj odvzetih in laboratorijsko preiskanih dvajset (20) vzorcev pitne vode iz vodnih virov in omrežij vodovodov. Od tega je bilo šestnajst (16) vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave in štiri (4) vzorci za fizikalno kemijske analize. Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav sta bila na vseh vodovodih skupaj, po dezinfekciji, dva (2) vzorca neskladna z določili uredbe. Na vodovodu Brode so bili glede na obseg opravljenih preiskav vsi vzorci skladni z določili uredbe. Mikrobiološko neskladna vzorca pitne vode (najdene so bile koliformne bakterije) na vodovodu Lom - Zakobiljek sta bila odvzeta na omrežju vodovoda. Vsi vzorci odvzeti v vodohranu, po UV dezinfekciji, so bili skladni z določili uredbe. Na vodovodu Sovodenj so bili vsi vzorci, ki so bili odvzeti po UV dezinfekciji, skladni z določili uredbe. Glede na obseg opravljenih fizikalno kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci skladni z določili uredbe, razen vzorca pitne vode, ki je bil vzorčen v šoli Sovodenj in sicer v okviru državnega monitoringa. Kemijska analiza je pokazala, da je bil v vzorcu prisoten svinec. Upravljevalec je po opravljenih priporočenih ukrepih naročil ponovno vzorčenje pitne vode. V ponovno odvzetem vzorcu pitne vode ni bilo prisotnega svinca.

VODOVOD BRODE – dopolnitev povzetka letnega poročila v skladu z Uredbo o pitni vodi, 18. Člen

- **Cena dobavljene vode za liter in kubični meter:**
ceno dobavljene pitne vode določajo uporabniki oz. predstavniki vodovodnega odbora. Določijo jo na podlagi stroškov, ki jih imajo z vodovodom in se razlikuje po letih. Za leto 2023 bo cena vode določena do septembra 2024, ko bo sestanek vodovodnega odbora.
- **o količini pitne vode, ki jo porabi uporabnik javne službe ali lastnik zasebnega vodovoda, vsaj na leto ali na obračunsko obdobje, skupaj z letnimi trendi porabe, če so ti podatki upravljavcu vodovoda znani:**
vodovod Brode ima letno porabo vode 8.030 kot upravljavcu nam letni trendi porabe niso znani predvidevamo pa da je od maja do septembra povečana poraba: vrt, bazeni, pranje avtomobilov
- **o primerjavi letne porabe pitne vode uporabnika javne službe ali lastnika zasebnega vodovoda s povprečno porabo uporabnika javne službe ali lastnika zasebnega vodovoda, če so ti podatki upravljavcu vodovoda znani:**
letna poraba na vodovodu Brode povsem primerljiva s povprečno porabo ostalih vodovodov, ki imajo podobno število uporabnikov, kot vodovod Brode

